



Zestawienie urządzeń zespołu WI-NI

WI-1	wywentrak zintegrowany WZs315/ DAs-160 1400obr./min., 0,37kW, 220V, 35kg
WI-2	podstawa dachowa typ B/I Ø315
WI-3	kratka wentylacyjna stalowa B/I Ø160
NI-1	czepnia ścienna CDH-B-500X415-S-C4-AL z silownikiem QFA3173D 230V

OZNACZENIA:

— - instalacja wentylacji

P.P.I. - 58-302 Walbrzych, ul.St.Żeromskiego 62b			
INWESTOR	Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Wentylacja w budynku pompy wody i instalacja w Budyńcu-Górze	1: 100	J-3
Instalacja wentylacji - przekrój A-A.			
PROJEKTOWAŁ	Inż. Inżynier	Dr. Inżynier	Podpis
SPRAWOWZŁ.	Inż. Inż. M. Kowalski-Inżynier	28.01.2025	15.01.2025