Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

HK.9022.2.25.2026
Wałbrzych, 15 lipca 2026 r.

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wałbrzychu z dnia 15 lipca 2026 r.

Dotyczy: jakości wody w sieci wodociągowej w Jabłowie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody, pobranej w dniu 14 lipca 2026 r. z sieci wodociągowej wodociągu Wałbrzych przy ul. Głównej 74 w Jabłowie, stwierdzono w wodzie obecność bakterii grupy coli.

Woda pochodząca z sieci wodociągowej w miejscowości Jabłów
nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
Wody nie należy używać do picia, przygotowywania posiłków, mycia warzyw i owoców, mycia naczyń, sprzątania, mycia zębów oraz kąpieli – do czasu potwierdzenia, że jakość wody spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Następny komunikat w sprawie jakości wody zostanie ogłoszony po uzyskaniu kolejnych wyników badania próbek wody.
W okresie prowadzenia działań naprawczych w wodzie może występować wyczuwalne organoleptycznie podwyższone stężenie chloru.

Małgorzata Bąk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu
/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu
ul. Armii Krajowej 35c | 58-302 Wałbrzych
+48 413 109 447
psse.walbrzych@sanepid.gov.pl
AE:PL-63226-89784-WCWFU-19